

SALT P.A.
TRONCO LIGURE TOSCANO

PA/22/19 Accordo quadro barriere per mitigazione acustica intervento A (via Emiliana/Le Torrette - Viareggio 1 - Massa 4 lotto 2) CIG 7978926208 - CUP I57H19000420005

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/22/19

Quesito 1

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito:

"In riferimento alle barriere antirumore con "fondazione integrata" previste a progetto, dai documenti a base di Gara osserviamo quanto di seguito:

1) nel "*Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche*", di cui all'elaborato "02_SG_CS_02", ed in particolare al capitolo **20.3.2 "Caratteristiche dei pannelli fonoassorbenti-fonosolanti"**, viene prescritto che la barriera antirumore dovrà essere costituita da "Pannelli di spessore 15cm con rivestimento strutturale sp. 8/10 in acciaio zincato (preverniciato colore ral a scelta anche con effetto legno) o corten o alluminio colore RAL a scelta" inoltre, all'interno di tale rivestimento strutturale, si prescrive "un riempimento di materiale isolante dato da una miscela cementizia aerata", il rivestimento strutturale dovrà in aggiunta avere una "formazione particolare tale da formare ogni 30 cm delle guide longitudinali per tutta la lunghezza del pannello cui poter applicare facilmente sistemi di fissaggio".

2) nei particolari costruttivi del "progetto esecutivo", aventi codice "23_BS_K6_01" e "23_BS_K6_02", si prevedono pannelli in "CLS alleggerito con vari sistemi (anche aerato), cemento armato alveolare, vibrato e/o precompresso", tali pannelli dovranno essere poi trattati con "primer fissativo e successiva posa di due mani di pittura per esterni al quarzo", non viene riportato alcun rivestimento strutturali in acciaio.

Stante quanto sopra, dato l'evidente contrasto fra i documenti di Gara, si chiede quale documento e/o prescrizione considerare come prevalente".

Risposta 1

Gli elaborati di seguito elencati:

- 015_02_SG_CS_02_2_pdfa.pdf.p7m (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE);
- 075_23_BS_K6_01_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=4.00m);
- 076_23_BS_K6_02_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=6.00m),

cui al progetto n. TLT-A19004-E posti a base di gara sono stati sostituiti.

I nuovi elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della Stazione appaltante <ftp://ftp.salt.it/> come esposto nel Disciplinare di gara.



A seguito di quanto sopra, la data di cui al punto IV.3.4) del bando di gara - Termine per il ricevimento delle offerte - è differita e rettificata come segue:

anziché:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19/09/2019 – Ora: 12:00

leggasi:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/10/2019 – Ora: 12:00